

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-3872/2026

Číslo jednací: MeDO-38424/2026-Hos-DS

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková

Telefon: 379719264

E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz

Datum: 30.06.2026

ROZHODNUTÍ SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.05.2026 podala

obec Nemanice, IČO 00253634, Nemanice č.p. 17, 344 01 Domažlice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předložený kanalizační řád:

„Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci obce Nemanice – Lísková“

(dále jen "kanalizační řád").

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

- Kanalizační řád je schválen na dobu provozuschopnosti veřejné kanalizace.
- Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Nemanice, IČO 00253634, Nemanice č.p. 17, 344 01 Domažlice.

Odůvodnění:

Dne 15.05.2026 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce Nemanice – Lísková. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Kanalizační řád v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Předložený kanalizační řád zpracoval Pavel Kůst, PRAVES, spol. s r. o. Předmětem kanalizačního řádu je veřejná splašková kanalizační síť obce Nemanice, místní část Lísková, jež je zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

Předmětem kanalizačního řádu je veřejná splašková kanalizační síť obce Nemanice, místní část Lísková, jež je zakončena centrální čistírnou odpadních vod. Cílem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, podle kterých se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa v určitém množství a v určité koncentraci znečišťujících látek v souladu s platnými zákony.

Veškeré odpadní vody z domácností a občanské vybavenosti jsou gravitačně odváděny stokovou sítí na centrální čistírnu odpadních vod. Celková délka stokové sítě je 332,1 m. Počet napojených obyvatel je 40. V obci Nemanice, místní část Lísková je registrováno 10 kanalizační přípojek. Splaškové vody jsou čištěny na centrální ČOV. Biologická čistírna ČOV PESL 25F je určena pro čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění s oddílnou stokovou soustavou s maximálním přítokem 24 m³ odpadních vod za den. Vyčištěné odpadní vody odtékají do levostranného přítoku hraničního vodního toku Černý potok.

Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno. V případě, že odpadní vody přesahují určené míry znečištění, je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Kanalizační řád obsahuje mimo jiné seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno.

Předložený kanalizační řád splňuje požadavky § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 vyhlášky MZE č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily schválení předloženého kanalizačního řádu, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Do okruhu účastníků řízení zahrnul vodoprávní úřad podle § 27 odst. 2 správního řádu osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace:

- č.p. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 v k.ú. Lísková u Nemanic
- č.e. 2, v k.ú. Lísková u Nemanic

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

žadatel (dodejky)
Obec Nemanice, IDDS: ne5bh5t

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu se vyzumívají podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace:

- č.p. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 v k.ú. Lísková u Nemanic
- č.e. 2, v k.ú. Lísková u Nemanic

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
OÚ Nemanice, IČO 00253634, Nemanice č.p. 17, 344 01 Domažlice

Příloha pro žadatele

- schválený kanalizační řád

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a OÚ Nemanice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.